



DETERMINAZIONE QUESITI Urbanistici ed Edilizi

Classificazione:

01-2004

N. / Data:

09-06-2004

Tipologia		
<input checked="" type="checkbox"/> edilizia residenziale	<input checked="" type="checkbox"/> urbanistica	<input type="checkbox"/> igiene
<input checked="" type="checkbox"/> edilizia commerciale		
<input checked="" type="checkbox"/> edilizia produttiva		

DETERMINAZIONE

Riferimenti normativi:		
<input checked="" type="checkbox"/> NTA PRG Artt.14 punto h, 15, 18	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sito/lotto/costruzione:		
Capannone ad uso commerciale da risanare in zona D2 posto lungo la S.S. Rimini-S.Marino.		
Sintesi quesito:		
La realizzazione di cappotti termici dello spessore fino a cm.10 viene specificamente normata agli Artt.14 punto h, 15 delle Norme Tecniche di Attuazione. Il quesito richiede quali siano le condizioni e le norme per le quali l'intervento è ammesso.		
Norma specifica:		
Artt.14 punto h, 15 N.T.A. PRG		
Determinazione assunta:		
Il cappotto termico, dello spessore fino a cm.10, è escluso dal computo della superficie utile in tutte le categorie degli interventi edilizi ai sensi dell' Art.14 punto h. Ai fini del rispetto delle distanze invece la deroga concerne i soli interventi su edifici esistenti, limitatamente ai disposti degli Artt. 16, 17 e fatto salvo il rispetto del Codice Civile, Codice della Strada e D.M. 1444/68.		
Interferenze con altre norme - orientamenti interpretativi:		
Chiavi di archiviazione/ricerca:		
<input checked="" type="checkbox"/> cappotti termici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> distanze dai confini	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>