



OSSERVAZIONI

- 1) Le dimensioni del pozzetto scolmatore di piena di progetto e dell'impianto di sollevamento di nero sono fuori scala
- 2) Tutte le opere di progetto previste sono in colore rosso
- 3) Per i particolari dei manufatti vedere elaborati:
 - dell'impianto Idrovoro T.08.1
 - della condotta sottomarina T.06.02
 - della vasca di laminazione T.08
 - del pozzetto scolmatore T.11.02
 - dello scarlatore di piena T.11.04
 - dell'attaversamento ferroviario T.11.05
 - del deviatore frontale T.11.06
 - dell'impianto di sollevamento di nera T.11.07
 - del pozzetto di confluenza da condotta preesistente T.11.08
 - della vasca di prima pioggia T.12.01

LEGENDA	
	FOSSA
	SCOLI CONSORZIALI DEMANIALI TRATTI TOMBINATI E/O RIVESTITI IN C.A.
	VASCA DI PRIMA PIOGGIA DI PROGETTO CON CAPACITA' DI 880 m ³
	SCOLMATORE DI PROGETTO
	COLLETTORE NERE IN FREGIO FOSSA DI PROGETTO DN 200
	IMPIANTO IDROVORO DI PROGETTO POTENZA 500 KW
	CONDOTTA SOTTOMARINA L=486 m DN 1500
	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI NERA DI PROGETTO
	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ESISTENTE

SIPREVEDONO, ALTRESI, INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DELLE CONDOTTE AMMALORATE E PULIZIA DELLA FOSSA TOMBATA

CODICE DOCUMENTO: RN-15HYD-T14-14-03



COMUNE DI RIMINI
PIANO GENERALE DEL SISTEMA FOGNARIO DEL COMUNE DI RIMINI

PIANO GENERALE	ALL.
Localizzazione interventi principali - RONCASSO - Planimetria - Scala 1:2.000	T14. 14

Committente:
 COMUNE DI RIMINI
 SETTORE LAVORI PUBBLICI

Dirigente di Settore e Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Massimo Totti
Collaboratore tecnico: Dott. Ing. Massimo Paganelli

Progettista:

Capogruppo Mandataria:
 Mandanti:

Raggruppamento
 Compagnia Generale delle Acque S.p.a. - Venezia
 Hydroarch S.r.l. - Roma
 Proteco S.r.l. - Noventa Padovana (PD)
 Soli S.r.l. - Milano
 Ing. A. Cavese - Polverara (PD)
 Ing. G. Cenerini - Rimini

Elaborazione ed emissione: 06/02/2006
Responsabile:
 Dott. Ing. Catello Masullo
 Hydroarch S.r.l.



Approvazione: 06/02/2006
Coordinatore Generale:
 Dott. Ing. Roberto Zumbo
 Compagnia Generale delle Acque S.p.a.

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
1	FEBBRAIO 2006	Revisione dopo errata omnia			
0	FEBBRAIO 2006	Emissione			

Il presente elaborato di esclusiva proprietà del Raggruppamento non può
 venire riprodotto né reso noto a terzi senza autorizzazione.
 Ogni trasgressione verrà perseguita a termini di legge.